



# TEST SERTİFİKASI

## TEST CERTIFICATE

<b>Sertifika Numarası</b> <i>Certificate number</i>	: C-2406.6/4
<b>Sertifika Sahibi</b> <i>Certificate Holder</i>	: EİNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
<b>Sertifika Tarihi</b> <i>Certificate Date</i>	: 08.01.2025
<b>İmalatçı Firma</b> <i>Manufacturer Company</i>	: EİNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
<b>Ürün Tanımı</b> <i>Product Description</i>	: EİNE ENERJİ 50 KVAR, 30 KVAR ve 1.5 KVAR Kondansatör
<b>Test Standardı</b> <i>Test Standart</i>	: TS EN IEC 60831-1:2014
<b>Ürün Teknik Verileri</b> <i>Product Technical Data</i>	: EİNE ENERJİ 50 KVAR, 30 KVAR ve 1.5 KVAR Kondansatör
<b>Test Rapor Tarihi</b> <i>Test Report Date</i>	: 23.08.2024
<b>Test Sonucu</b> <i>Test Result</i>	: Olumlu
<b>Uygulanan Testler</b> <i>Tests Applied</i>	: Donanımların Koruma Derecesi Dielektrik Özellikler Sıcaklık Artışının Doğrulanması

**Laboratuvar Müdürü**

*Laboratory Manager*

*Bu deney raporu TTAL de yapılan deneyler doğrultusunda müşteri talebi ile oluşturulmuştur. Bu belge deney raporu yerine geçmez*

