



TEST SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE

Sertifika Numarası <i>Certificate number</i>	: C-2406.6/5
Sertifika Sahibi <i>Certificate Holder</i>	: EİNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Sertifika Tarihi <i>Certificate Date</i>	: 08.01.2025
İmalatçı Firma <i>Manufacturer Company</i>	: EİNE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Ürün Tanımı <i>Product Description</i>	: EİNE ENERJİ 10 KVAR, 5 KVAR ve 1.5 KVAR Monofaze Şönt Reaktörü
Test Standardı <i>Test Standart</i>	: TS EN IEC 60076-3:2014
Ürün Teknik Verileri <i>Product Technical Data</i>	: 10 KVAR, 5 KVAR ve 1.5 KVAR Monofaze Şönt Reaktörü
Test Rapor Tarihi <i>Test Report Date</i>	: 23.08.2024
Test Sonucu <i>Test Result</i>	: Olumlu
Uygulanan Testler <i>Tests Applied</i>	: Donanımların Koruma Derecesi Dielektrik Özellikler Sıcaklık Artışının Doğrulanması Direnç Ölçümü

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

Bu deney raporu TTAL de yapılan deneyler doğrultusunda müşteri talebi ile oluşturulmuştur. Bu belge deney raporu yerine geçmez

